

Технический паспорт
топливораздаточной колонки
«Автоматизированная ТРК ПРО
2-130Н/3-380V»

Место для наклейки с указанием
идентификационной информации

ООО «ТПК «Гарвекс»

1 Основные сведения об изделии

Основные сведения об изделии представлены в табл.1

Таблица 1

Наименование изделия	Топливораздаточная колонка «Автоматизированная ТРК ПРО 2-130Н/3-380V»
Назначение	ТРК «Автоматизированная ТРК ПРО 2-130Н/3-380V» предназначена для автоматизированного учета и безоператорной выдачи топлива авторизованным лицам с помощью личных идентификаторов пользователей (электронных карт, кодов и т.д.).
Изготовитель	ООО «ТПК «Гарвекс»
Период эксплуатации	12 лет
Документ на изготовление	ТУ 28.12.15-001-35531113-2020

2 Технические характеристики

Основные технические характеристики колонки представлены в табл.2.

Таблица 2

Наименование	Значение
Частота сети переменного тока	50 Гц
Потребляемая мощность	не более 0,4 кВт
Длина раздаточного рукава	не менее 4 м
Вязкость топлива	от 0,55 до 40 мм ² /с (бензин, керосин, дизельное топливо)
Количество постов	2
Количество видов топлива	1 или 2
Габаритные размеры	1569x1047x392 мм
Масса, не более	180 кг

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

1. Топливораздаточная колонка «Автоматизированная ТРК ПРО 2-130Н/3-380V» – 1 шт.
2. Карта-идентификатор получателя – 10 шт.
3. Ключ для замков дверей ТРК – 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Технический паспорт – 1 шт.

4 Условия транспортирования и хранения изделия

Транспортирование изделия должно осуществляться в индивидуальной упаковке в крытых транспортных средствах. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов – по группе 8 ГОСТ 15150.

Размещение ТРК необходимо осуществлять в соответствии с категорией 5 по ГОСТ 15150-69.

При транспортировании и хранении изделие необходимо оберегать от падений и ударов.

Условия транспортирования и складирования – по вертикали в один ряд. Положение в транспортной таре – вертикальное.

Транспортирование и хранение устройства в районах Крайнего Севера и приравненные к ним местности следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

5 Утилизация и переработка изделия

После списания колонка утилизируется. Утилизация должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 53692 и ГОСТ Р 55838. Перед утилизацией ТРК гидравлическую систему необходимо освободить от нефтепродукта продувкой сжатым воздухом и пропаркой или промывкой горячей водой. Вода после промывки должна быть утилизирована в соответствии с «Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций».

6 Требования безопасности

Не допускается применение топлива ненадлежащего качества с отклонениями от ГОСТ.

Включать устройство можно, только убедившись, в надлежащем состоянии заземления.

Техническое обслуживание ТРК должно производиться только при выключенном электропитании лицами, изучившими руководство по эксплуатации изделия, прошедшими инструктаж по технике безопасности и имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

7 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при соблюдении установленных правил транспортировки, монтажа, хранения, эксплуатации и обслуживания изделия, описанные в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения изделия – 24 месяца со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки оборудования потребителю и не более 1,68 млн. литров одного вида топлива (в зависимости от того, что наступило раньше).

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на вышедшие из строя или получившие дефекты изделия в следующих случаях:

- при несоблюдении условий хранения, транспортировки, эксплуатации и обслуживания изделия;
- при проведении монтажных и пуско-наладочных работ организацией, не имеющей полномочий на осуществление данного типа работ от предприятия-изготовителя или осуществление таких работ без представителя-изготовителя;

- при внесении изменений в конструкцию изделия и замене деталей (за исключением сменных фильтрующих элементов и сим-карты), нарушении целостности или отсутствии заводских пломб;

- в случае разрушения или износа деталей в результате неправильного обращения или ухода, несоблюдения сроков профилактических осмотров и выполнения технического обслуживания.

- при отсутствии заземления или его несоответствии требованиям ПУЭ;

- если схема подключения не соответствует рекомендованной производителем;

- по истечении гарантийного срока;

- иные условия указаны в руководстве по эксплуатации

При затруднениях, возникающих при настройке или эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону 8 (800) 222-62-64 или по электронной почте support@garveks.ru.

8 Сведения об изготовителе

ООО «ТПК «Гарвекс», 195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции д.69

Тел. 8 (800) 222-62-64;

E-mail: support@garveks.ru;

сайт: <http://garveks.ru>

9 Сведения о приемке

ТРК «Автоматизированная ТРК ПРО 2-130Н/3-380V» проверена на работоспособность и герметичность. Дефекты не обнаружены, оборудование исправно и признано годным к эксплуатации.

Кол-во постов:	☐ 1 пост	☐ 2 поста	
Номинальная производительность	☐ 50 л/мин	☐ 80 л/мин	☐ 130л/мин
Тип гидравлики	☐ Напорная	☐ Всасывающая	
Тип контроллера	☐ «Квота 2»	☐ «Квота 3»	☐ Отсутствует
Напряжение питания	☐ AC 380V	☐ AC 220V	☐ DC 9...36V
Тип считывателя карт	☐ Mifare	☐ Hitag	☐ Отсутствует

Серийный номер информационной таблички: _____

Серийный номер измерителя объема: _____

Серийный номер генератора импульсов: _____

Значение счетчика, импл./литр: _____

Версия программного обеспечения: _____

Исполнитель: _____
(ФИО) (подпись) (дата)